



**GMINA
DRAWNO**

GMINA DRAWNO
73-220 Drawno
ul. Kościelna 3
woj. zachodniopomorskie
tel./fax (095) 7682031

ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno
tel. 95 768 2031, fax. 95 768 25 05
e-mail: poczta@drawno.pl
www.drawno.pl

Drawno, 2019-02-28

PIOŚ.271.07.2019.GW

Dot.: przetargu nieograniczonego na: „ *Odnowienie ciągu komunikacyjnego wzdłuż Alei Kasztanowej w Święciechowie*”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wyjaśniam:

Ad 1) Konstrukcję chodnika należy wykonać zgodnie z opisem technicznym tj.:

- 1.1 Warstwa ścieralna – kostka betonowa grubość 8,0 cm.
- 1.2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 3,0 cm.
- 1.3 Warstwa podbudowy z betonu $R_m=2,5$ MPa gr. 10,0 cm.
- 1.4 Warstwa odsączająca z piasku lub podsypki gr 10,0 cm.

Załączniki:

- poprawiony rysunek (przekrój)- rys. nr 5.

Z poważaniem

BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielowski