


## Urząd Miejski w Drawnie

---

**Od:** [REDACTED]  
**Wysłano:** sobota, 4 kwietnia 2020 16:18  
**Do:** poczta@drawno.pl; gwisniowski@drawno.pl; mpasierbiewicz@drawno.pl  
**Temat:** przetarg PIOŚ.271.1.04.2020.MP



Proszę o dodatkowe informacje:

1. Czy w budynku znajduje się kuchnia z zapleczem i jadalnią i czy spełnia aktualne wymagania Sanepid?
2. Czy Zamawiający posiada dokumentację techniczną stanu istniejącego budynku i w jakim zakresie?
3. Czy budynek posiada zasilanie w instalację gazową?
4. Czy Zamawiający posiada warunki techniczne od dostawcy mediów dla alternatywnego źródła energii (gazu, energia elektryczna)?
5. Co jest źródłem ciepła dla budynku i jaką posiada moc grzewczą?
6. Czy zakres prac obejmuje projekt rozbiórki istniejącego komina?
7. Czy Zamawiający posiada aktualną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?
8. Czy sala gimnastyczna posiada wentylację mechaniczną?
9. Czy Zamawiający posiada aktualną mapę do celów projektowych?
10. Czy w okresach przerw wakacyjnych budynek jest wykorzystywany (np. kolonie itp.)
11. Czy w budynku znajduje się wydzielone mieszkanie służbowe?

[REDACTED]

[REDACTED]

 Wolny od wirusów. [www.avast.com](http://www.avast.com)




# URZĄD MIEJSKI W DRAWNIE

ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno, tel/fax (095) 768 20 31, e-mail: [poczta@drawno.pl](mailto:poczta@drawno.pl)

Drawno, 2020-04-06

Urząd Miejski w Drawnie  
73-220 DRAWNO  
ul. Kościelna 3  
woj. zachodniopomorskie  
tel. (95) 768-20-31  
PIOŚ.271.1.04.2020.MP



W odpowiedzi na pismo z dnia 04.04.2020r. dot. przedłożenia dodatkowych informacji w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na: **„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Drawnie”** wyjaśniam:

- Ad 1) W budynku nie znajduje się kuchnia z zapleczem i jadalnią.
- Ad 2) Zamawiający posiada starą dokumentację techniczną budynku w zakresie architektonicznym oraz instalację.
- Ad 3) Budynek posiada zasilanie w instalację gazową.
- Ad 4) Zamawiający nie posiada warunków technicznych od dostawcy mediów.
- Ad 5) Źródłem ciepła dla budynku są dwa piece gazowe o mocy 225 kW każdy.
- Ad 6) Zakres prac nie obejmuje rozbiórki komina.
- Ad 7) Zamawiający posiada aktualną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.
- Ad 8) Sala gimnastyczna nie posiada wentylacji mechanicznej.
- Ad 9) Zamawiający nie posiada aktualnej mapy do celów projektowych.
- Ad 10) W okresie przerw wakacyjnych w budynku nie są organizowane spotkania, kolonie itp.
- Ad 11) W budynku nie znajduje się wydzielone mieszkanie służbowe.

BURMISTRZ DRAWNA  
mgr inż. Andrzej Chmielewski