

Choszczno, dnia 07 maja 2020 roku

PS.N.HK.4402.078.113-114.20

Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Drawno** będącego w zarządzaniu Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Spółki z o.o. w Drawnie, w dniu **27.04.2020 r.**: w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, w punktach:

- 3202PPPPW0039 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0690 woda na sieci u odbiorcy – Drawno ul. Kaliska 1,

Na podstawie protokołu nr HK/078/20 załącznik nr HK/113-114/20, a także sprawozdania nr:

(Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci)

- Spr/ŚR/K/660-Q/20 z dnia 04.05.2020 r. nr próbki ŚR/K/882/20,
- Spr/ŚR/K/660/20 z dnia 04.05.2020 r. nr próbki ŚR/K/882/20,
- Sp/BM/PW/664Q/20 z dnia 30.04.2020 r. nr próbki BM/PW/664/20,
(sieć dystrybucyjna – woda u odbiorcy)
- Spr/ŚR/K/661-Q/20 z dnia 04.05.2020 r. nr próbki ŚR/K/883/20,
- Spr/ŚR/K/661/20 z dnia 04.05.2020 r. nr próbki ŚR/K/883/20,
- Sp/BM/PW/665Q/20 z dnia 30.04.2020 r. nr próbki BM/PW/665/20,

uznaje, że w badanym zakresie próbki pobrane na SUW i na sieci nie odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 2. „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na przekroczenia wartości mętności (sieć - 4,5 NTU) oraz zawartości żelaza (sieć - 680 mg/l) i manganu (SUW - 160 mg/l) rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Drawno, Dobrojewo i Pszczewko.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż 1 miesiąc.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: kzuhdrawno@o2.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drawna (drogą elektroniczną poczta@drawno.pl).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Choszczynie

mgr Lidia Polak
specjalista zdrowia publicznego

niepodlega

Choszczno, dnia 07 maja 2020 roku

PS.N.HK.4402.076.109-110.20

Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Żółwino** gmina Drawno będącego w zarządzaniu Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Spółki z o.o. w Drawnie, w dniu **27.04.2020 r.:** w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, w punktach:

- 3202PPPPW0485 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0486 woda na sieci u odbiorcy – Żółwino 3,

Na podstawie protokołu nr HK/076/20 załącznik nr HK/109-110/20, a także sprawozdania nr:

- (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci)
- Spr/ŚR/K/656-Q/20 z dnia 04.05.2020 r. nr próbki ŚR/K/878/20,
 - Spr/ŚR/K/656/20 z dnia 04.05.2020 r. nr próbki ŚR/K/878/20,
 - Sp/BM/PW/660Q/20 z dnia 30.04.2020 r. nr próbki BM/PW/660/20,
- (sieć dystrybucyjna – woda u odbiorcy)
- Spr/ŚR/K/657-Q/20 z dnia 04.05.2020 r. nr próbki ŚR/K/879/20,
 - Spr/ŚR/K/657/20 z dnia 04.05.2020 r. nr próbki ŚR/K/879/20,
 - Sp/BM/PW/661Q/20 z dnia 30.04.2020 r. nr próbki BM/PW/661/20,

uznaje, że w badanym zakresie próbki pobrane na SUW nie odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 2. „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na przekroczenia zawartości manganu (100 mg/l) rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Żółwino**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: kzuhdrawno@o2.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drawna (drogą elektroniczną poczta@drawno.pl).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Choszczynie

mgr. Lina Wódek
specjalista zdrowia publicznego

niepodlega

Choszczno, dnia 07 maja 2020 roku

PS.N.HK.4402.073.103-104.20

Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Brzeziny** gmina Drawno będącego w zarządzaniu Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Spółki z o.o. w Drawnie, w dniu **27.04.2020 r.**: w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, w punktach:

- 3202PPPPW0041 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0062 woda na sieci u odbiorcy – Brzeziny 1 DPS,

Na podstawie protokołu nr HK/073/20 załącznik nr HK/103-104/20, a także sprawozdania nr:

(Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci)

- Spr/ŚR/K/650-Q/20 z dnia 04.05.2020 r. nr próbki ŚR/K/872/20,
- Spr/ŚR/K/650/20 z dnia 04.05.2020 r. nr próbki ŚR/K/872/20,
- Sp/BM/PW/654Q/20 z dnia 30.04.2020 r. nr próbki BM/PW/654/20,
(sieć dystrybucyjna – woda u odbiorcy)
- Spr/ŚR/K/651-Q/20 z dnia 04.05.2020 r. nr próbki ŚR/K/873/20,
- Spr/ŚR/K/651/20 z dnia 04.05.2020 r. nr próbki ŚR/K/873/20,
- Sp/BM/PW/655Q/20 z dnia 30.04.2020 r. nr próbki BM/PW/655/20,

uznaje, że w badanym zakresie próbki pobrane na SUW oraz na sieci **nie odpowiadają** wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 2. „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na przekroczenia zawartości manganu (SUW - 100 µg/l i sieć - 130 µg/l) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Brzeziny i Podlesie.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: kzuhdrawno@o2.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drawna (drogą elektroniczną poczta@drawno.pl).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
Choszczno
mgr Lilija Polak
specjalista zdrowia publicznego

niepodlega

Choszczno, dnia 07 maja 2020 roku

PS.N.HK.4402.074.105-106.20

Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Podegrodzie** gmina Drawno będącego w zarządzaniu Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Spółki z o.o. w Drawnie, w dniu **27.04.2020 r.**: w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, w punktach:

- 3202PPPPW0045 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0046 woda na sieci u odbiorcy – Podegrodzie 15,

Na podstawie protokołu nr HK/074/20 załącznik nr HK/105-106/20, a także sprawozdania nr:

(Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci)

- Spr/ŚR/K/652-Q/20 z dnia 04.05.2020 r. nr próbki ŚR/K/874/20,
- Spr/ŚR/K/652/20 z dnia 04.05.2020 r. nr próbki ŚR/K/874/20,
- Sp/BM/PW/656Q/20 z dnia 30.04.2020 r. nr próbki BM/PW/656/20,
(sieć dystrybucyjna – woda u odbiorcy)
- Spr/ŚR/K/653-Q/20 z dnia 04.05.2020 r. nr próbki ŚR/K/875/20,
- Spr/ŚR/K/653/20 z dnia 04.05.2020 r. nr próbki ŚR/K/875/20,
- Sp/BM/PW/657Q/20 z dnia 30.04.2020 r. nr próbki BM/PW/657/20,

uznaje, że w badanym zakresie próbki pobrane na SUW oraz na sieci **nie odpowiadają** wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 2. „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na przekroczenia zawartości jonu amonowego (SUW 0,80 mg/l; sieć 0,62 mg/l) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Podegrodzie**.


Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: kzuhdrawno@o2.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drawna (drogą elektroniczną poczta@drawno.pl).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Choszczynie

mgr Lidia Polak
specjalista zdrowia publicznego

wiepodlega

Choszczno, dnia 07 maja 2020 roku

PS.N.HK.4402.077.111-112.20

Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Święciechów** gmina Drawno będącego w zarządzaniu Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Spółki z o.o. w Drawnie, w dniu **27.04.2020 r.:** w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, w punktach:

- 3202PPPPW0059 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0685 woda na sieci u odbiorcy – Święciechów 60B,

Na podstawie protokołu nr HK/077/20 załącznik nr HK/111-112/20, a także sprawozdania nr:

(Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci)

- Spr/ŚR/K/658-Q/20 z dnia 04.05.2020 r. nr próbki ŚR/K/880/20,
- Spr/ŚR/K/658/20 z dnia 04.05.2020 r. nr próbki ŚR/K/880/20,
- Sp/BM/PW/662Q/20 z dnia 30.04.2020 r. nr próbki BM/PW/662/20,
(sieć dystrybucyjna – woda u odbiorcy)
- Spr/ŚR/K/659-Q/20 z dnia 04.05.2020 r. nr próbki ŚR/K/881/20,
- Spr/ŚR/K/659/20 z dnia 04.05.2020 r. nr próbki ŚR/K/881/20,
- Sp/BM/PW/663Q/20 z dnia 30.04.2020 r. nr próbki BM/PW/663/20,

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Święciechów**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **6 miesięcy**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: kzuhdrawno@o2.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drawna (drogą elektroniczną poczta@drawno.pl).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Choszczynie
mgr Lidia Polak
Specjalista zdrowia publicznego

niepodlega