

Choszczno, dnia 04 czerwca 2020 roku

PS.N.HK.500.4400.092.141-142.20

Polska Żegluga Morska
ul. Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w Ośrodku Wypoczynkowym **PŻM Drawno** będącego w zarządzaniu Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie w dniu **25.05.2020 r.**: w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, w punktach:

- 3202PPPPW0065 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0066 woda na sieci u odbiorcy – PŻM Biuro ośrodka,

Na podstawie protokołu nr HK/092/20 załącznik nr HK/141-142/20, a także sprawozdania nr:

(Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci)

- Spr/ŚR/K/788-Q/20 z dnia 03.06.2020 r. nr próbki ŚR/K/1010/20,
- Spr/ŚR/K/788/20 z dnia 28.05.2020 r. nr próbki ŚR/K/1010/20,
- Sp/BM/PW/774Q/20 z dnia 28.05.2020 r. nr próbki BM/PW/774/20,
(sieć dystrybucyjna – woda u odbiorcy)
- Spr/ŚR/K/789-Q/20 z dnia 03.06.2020 r. nr próbki ŚR/K/1011/20,
- Spr/ŚR/K/789/20 z dnia 28.05.2020 r. nr próbki ŚR/K/1011/20,
- Sp/BM/PW/775Q/20 z dnia 28.05.2020 r. nr próbki BM/PW/775/20,

uznaje, że w badanym zakresie próbka pobrana na sieci nie odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 2. „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na przekroczenia wartości mętności (4,8 NTU), a także zawartości żelaza (640 µg/l) manganu (290 µg/l) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla osób korzystających z Ośrodka Wypoczynkowego PŻM Drawno.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: monika.supergan@polsteam.com).
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drawna (drogą elektroniczną poczta@drawno.pl).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Choszczynie

mgr Małgorzata Polak
specjalista zdrowia publicznego

wiepodlega