

Choszczno, dnia 29 października 2020 roku

Znak sprawy:
HK.9020.1.220.299-300.2020

Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urzędnika wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Kielpino** gmina Drawno będącego w zarządzaniu Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Spółki z o.o. w Drawnie, w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, na podstawie:

Protokół nr HK.9020.1.220.2020 załącznik nr HK/299-300/20 z dnia **14.10.2020 r.**, a także sprawozdania z badań:

1) Miejsce poboru próbki:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0043):
 - Spr/ŚR/K/1700-Q/20 z dnia 23.10.2020 r., nr próbki ŚR/K/2213/20, oraz przekroczenie parametrów fizykochemicznych: mętność (6,2 NTU), żelazo (960 µg/l).
 - Spr/ŚR/K/1700/20 z dnia 23.10.2020 r., nr próbki ŚR/K/2213/20,
 - Sp/BM/PW/1577Q/20 z dnia 16.10.2020 r., nr próbki BM/PW/1617/20

2) Miejsce poboru próbki:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0794), Kielpino 6,
 - Spr/ŚR/K/1701-Q/20 z dnia 23.10.2020 r., nr próbki ŚR/K/2214/20, oraz przekroczenie parametrów fizykochemicznych: mętność (6,0 NTU), żelazo (770 µg/l).
 - Spr/ŚR/K/1701/20 z dnia 23.10.2020 r., nr próbki ŚR/K/2214/20,
 - Sp/BM/PW/1578Q/20 z dnia 16.10.2020 r., nr próbki BM/PW/1618/20

uznaje, że w badanym zakresie próbki pobrane na SUW oraz na sieci nie odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 2. „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” (ze względu na przekroczenia wartości mętności, a także zawartości żelaza), do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Kielpino**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.


Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: kzuhdrawno@o2.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drawna (drogą elektroniczną poczta@drawno.pl).

z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Choszczynie

Starszy Asystent

mgr Iwona Stachera-Bunda