

Choszczno, dnia 29 października 2020 roku

Znak sprawy:
HK.9020.1.226.311-312.2020

Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Szczecinie z urzędu wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Niemieńsko** gmina Drawno będącego w zarządaniu Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Spółki z o.o. w Drawnie, w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, na podstawie protokołu nr HK.9020.1.226.2020 załącznik nr HK/311-312/20 z dnia **19.10.2020 r.**, a także sprawozdania z badań:

1) Miejsce poboru próbek:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0053):

- Spr/ŚR/K/1711-Q/20 z dnia 29.10.2020 r., nr próbki ŚR/K/2224/20,
oraz przekroczenie parametrów fizykochemicznych mangan (90 µg/l).
- Spr/ŚR/K/1711/20 z dnia 29.10.2020 r., nr próbki ŚR/K/2224/20,
- Sp/BM/PW/1588Q/20 z dnia 23.10.2020 r., nr próbki BM/PW/1628/20.

2) Miejsce poboru próbek:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0530), Niemieńsko 18

- Spr/ŚR/K/1712-Q/20 z dnia 29.10.2020 r., nr próbki ŚR/K/2225/20,
oraz przekroczenie parametrów fizykochemicznych mangan (90 µg/l).
- Spr/ŚR/K/1712/20 z dnia 29.10.2020 r., nr próbki ŚR/K/2225/20,
- Sp/BM/PW/1589Q/20 z dnia 23.10.2020 r., nr próbki BM/PW/1629/20.

uznaje, że w badanym zakresie próbki pobrane na SUW oraz na sieci **nie odpowiadają** wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 2. „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” ze względu na przekroczenia wartości manganu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Niemieńsko**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: kzuhdrawno@o2.pl)
2. u/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drawna (drogą elektroniczną poczta@drawno.pl).

z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Choszcznie
Starczy Asystent
Bunda
mgr Iwona Stachera-Bunda