



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Bolesława Chrobrego 27, 73-200 Choszczno
tel. (95) 765 72 82, fax (95) 765 00 85
NIP: 594-12-31-622, REGON: 000586879
e-mail: sanepidchoszczno@wp.pl

Choszczno, dnia 17 sierpnia 2016 roku

HK.4402. 229 .16

Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), § 3 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja uzdatniania Wody – woda podawana do sieci) w miejscowości **Drawno**, gmina Drawno będącego w zarządzaniu Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Spółki z o.o. w Drawnie, w dniu **08.08.2016 r.** w ramach monitoringu jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** na podstawie protokołu nr HK/229/16 sprawozdania nr Spr/ŚR/K/1759/16 z dnia 12.08.2016 r. nr próbki ŚR/K/2244/16 oraz sprawozdania nr Sp/BM/PW/2776/16 z 10.08.2016 r. nr próbki BM/PW/2844/16 uznaje, że w badanym zakresie próbka nie odpowiada wymaganiom sanitarnym z załącznika nr 3 część B „Dodatkowe wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” ze względu na przekroczenia zawartości manganu (70 µg/l) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Drawno**.

z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Choszcznie

STARSZY ASYSTENT


mgr inż. Magdalena Król

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: kzuhdrawno@o2.pl)
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drawna (drogą elektroniczną poczta@drawno.pl).
- 2.