



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Bolesława Chrobrego 27, 73-200 Choszczno
tel. (95) 765 72 82, fax (95) 765 00 85
NIP: 594-12-31-622, REGON: 000586879
e-mail: sanepidchoszczno@wp.pl

Choszczno, dnia 22 marca 2017 roku

HK.4402.86-87.17

Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zmianami), § 3 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Sieniawa** gmina Drawno będącego w zarządzaniu Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Spółki z o.o. w Drawnie, w dniu **20.03.2017 r.** w ramach monitoringu jakości wody w zakresie mikrobiologicznym, na podstawie protokołu nr HK/86-87/17 i sprawozdania nr Sp/BM/PW/939/17 z dnia 22.03.2017 r. nr próbki BM/PW/943/17 (Hydrofornia – woda podawana do sieci) oraz sprawozdania nr Sp/BM/PW/940/17 z dnia 22.03.2017 r. nr próbki BM/PW/944/17 (Budynek nr 4-woda na sieci u odbiorcy) uznaje, że w badanym zakresie próbka pobrana na hydroforni (miejsce wprowadzania do sieci wodociągowej - liczba bakterii grupy coli - 4 jtk/100ml) nie odpowiada wymaganiom sanitarnym z załącznika nr 3 część A „Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne” i stwierdza **brak przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Sieniawa**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **7 dni**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną; (drogą elektroniczną: kzuhdrawingno@o2.pl).
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drawna (drogą elektroniczną poczta@drawno.pl).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Choszcznie

mgr. Łukasz Polak
specjalista zdrowia publicznego