



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
ul. Bolesława Chrobrego 27, 73-200 Choszczno  
tel. (95) 765 72 82, fax (95) 765 00 85  
NIP: 594-12-31-622, REGON: 000586879  
e-mail: sanepidchoszczno@wp.pl

Choszczno, dnia 21 września 2017 roku

HK.4402.358-359;416-417.17

**Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o.**  
ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1261), § 3 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci, ul. Kaliska 1 – woda na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Drawno** będącego w zarządzaniu Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Spółki z o.o. w Drawnie, w ramach monitoringu jakości wody (w zakresie mętność, żelazo, mangan) na podstawie:

- protokołu nr HK/358-359/17 z dnia 21.08.2017 r. i sprawozdania nr Spr/ŚR/K/2231/17 z dnia 25.08.2017 r. nr próbki ŚR/K/3182/17 i nr próbki ŚR/K/3183/17,


- protokołu nr HK/416-417/17 z dnia 11.09.2017 r. i sprawozdania nr Spr/ŚR/K/2391/17 z dnia 15.09.2017 r. nr próbki ŚR/K/3374/17 i nr próbki ŚR/K/3375/17,

uznaje, że w badanym zakresie próbki na SUW nie odpowiadają wymaganiom sanitarnym z załącznika nr 3 część B „Dodatkowe wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” ze względu na przekroczenia zawartości manganu: 100µg/l (21.08.2017 r.) i 90 µg/l (11.09.2017 r.) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Drawno, Dobrojewo, Pszczewko.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [kzuhdrawno@o2.pl](mailto:kzuhdrawno@o2.pl))
2. a/a

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Choszcznie  
  
mgr Iwona Polak  
specjalista zdrowia publicznego

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drawna (drogą elektroniczną [poczta@drawno.pl](mailto:poczta@drawno.pl)).