



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Bolesława Chrobrego 27, 73-200 Choszczno
tel. (95) 765 72 82, fax (95) 765 00 85
NIP: 594-12-31-622, REGON: 000586879
e-mail: sanepidchoszczno@wp.pl


Choszczno, dnia 27 września 2017 roku

HK.4402. KW.16217

Nadleśnictwo Drawno
ul. Kaliska 5, 73-220 Drawno

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1261), § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urzędnika wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci) w miejscowości **Borowiec** gmina Drawno będącego w zarządzaniu Nadleśnictwa Drawno, w dniu **07.09.2017 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** na podstawie sprawozdania nr SB/85444/09/2017 z dnia 14.09.2017 r. nr próbki 097385/09/2017 uznaje, że w badanym zakresie próbka nie odpowiada wymaganiom sanitarnym z załącznika nr 3 część B „Dodatkowe wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” (ze względu na przekroczenia zawartości: mętność 2,28NTU, żelazo 314µg/l, mangan 175µg/l) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Borowiec**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Choszcznie

mgr Lidia Polak
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: drawno@szczecin.lasy.gov.pl).
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drawna (drogą elektroniczną poczta@drawno.pl).