

Podejścia do napędów wykonać w rurkach Peszla

OZNACZENIA:
ZT- zawór trójdrogowy Dn 32 mm z napêdem
np typ R332 + SR24A prod. Belimo
W1- wodomierz wielostrumieniowy Dn 32 (gwint) z nadajnikiem impulsów
W2- wodomierz wielostrumieniowy Dn 32 (gwint) z nadajnikiem impulsów
A- aspirator Dn 1"
PA- pompa aspiratora np. CR 1-9, prod.Grundfos
H- zbiornik hydroforowy napowietrzający Dn 1200, V=1,8m3
F1- zbiornik filtracyjny (odżelaziacz) Dn 500
F2- zbiornik filtracyjny (odmanganiacz) Dn 500
CT- czujnik temperatury
PC1,PC2- czujnik ciœnienia

KRISBUILDING
Projektowanie-Wykonawstwo-Nadzory
Krzysztof Wysocki
ul. Konopnickiej 31/7, 73-200 Choszczno

Stadium	Projekt budowlany	
Obiekt	Budowa ujęcia wody składającego się ze studni głębinowej, kontenerowej stacji uzdatniania wody, sieci wodociagowej od SUW do istniej. sieci, zbiornika na popłuczyny, sieci międzyobiektowych wod-kan, energetycznych i sterowniczych	
Adres	Borowiec, dz. nr ewid. 172/8, obr. 0014 Barnimie, gm. Drawno	
Inwestor	Gmina Drawno, ul. Kościelna 2, 73- 220 Drawno	06.2018 r.
Branża	Instalacyjna (sanitarna)	rys. nr E9
Temat	Schemat technologiczny	----------
Projektant	mgr inż. Przemysaw Obuchowski upr. bud, nr ZAP/0127/POOE/13	