

Hp=85,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniej. (m n.p.m.)	89,20		89,20			89,00		89,20	
Rzędna dna kanału (m n.p.m.)	88,40		88,30			87,98		87,88	
Zagłębienie dna kanału (m)	0,80		0,90			1,02		1,32	
Materiał, średnica / spadki (%)		PCV 160 i=1,5%		PCV 160 i=1,5%			PCV 160 i=1,5%		
Odległości (m)	0,00	6,6	6,60	20,9		27,50	6,7	34,20	
Punkt	S1		S2			S3		S4	

1:100
1:100

	KRISBUILDING **Projektowanie-Wykonawstwo-Nadzory** **Krzysztof Wysocki** **ul. Konopnickiej 31/7, 73-200 Choszczno**	
Stadium	Projekt budowlany	
Obiekt	Budowa ujęcia wody składającego się ze studni głębinowej, kontenerowej stacji uzdatniania wody, sieci wodociagowej od SUW do istniej. sieci, zbiornika na popłuczyny, sieci międzyobiektowych wod-kan, energetycznych i sterowniczych	
Adres	Borowiec, dz. nr ewid. 172/8, obr. 0014 Barnimie, gm. Drawno	
Inwestor	Gmina Drawno, ul. Kościelna 2, 73- 220 Drawno	06.2018 r.
Branża	Instalacyjna (sanitarna)	rys. nr S9
Temat	Profil podłużny zewn. instal. kanalizacji wód popłucznych	skala 1 : 100/100
Projektant (sanitarna)	mgr inż. Krzysztof Wysocki upr. bud, nr ZAP/0117/PWOS/13	