



RZUT FUNDAMENTÓW



- UWAGA:
- W narożach ław i w miejscu łączenia prętów stosować zakłady dł. 50 cm.
 - Izolację fundamentów wykonać wg opisu technicznego
 - Dno wykopu chronić przed wodą opadową poprzez ułożenie warstwy chudego betonu
- Beton B-20
Stal AIII (34GS), A0 (STOS-b)
Otulina C=5 cm (spód), C=3 cm (pozostałe)

KRISBUILDING Projektowanie-Wykonawstwo-Nadzory Krzysztof Wysocki ul. Konopnickiej 31/7, 73-200 Choszczno	
Stadium	Projekt budowlany
Obiekt	Budowa ujęcia wody składającego się ze studni głębinowej, kontenerowej stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej od SUW do istniejącej sieci, zbiornika na popłuczyny, sieci międzyobiektowych wod-kan, energetycznych i sterowniczych
Adres	Borowiec, dz. nr ewid. 172/8, obr. 0014 Barminie, gm. Drawno
Inwestor	Gmina Drawno, ul. Kościelna 2, 73- 220 Drawno
Branża	Architektoniczno- konstrukcyjna
Temat	Rzut fundamentów
Projektant	bud. Bortlacy Rawdonowicz upr. bud. w specj. architekt. i konstr. nr 4650/61
	06.2018 r.
	rys. nr A1
	skala 1 : 50