



[REDACTED], 02.07.2018r.

Gmina Drawno  
ul. Kościelna 3  
73-220 Drawno

Dotyczy: „Przebudowa drogi Jaźwiny – Sówka – Jelenie na odcinku km 0+000,00 – 2+291,00”

Firma [REDACTED] zwraca się z następującym pytaniem do ww. przetargu:

1. Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-05.03.05a oraz D-05.03.05b odnośnie wymagań w stosunku do kruszyw, lepiszcza oraz właściwości betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 oraz AC 16W (na ruch KR1-2) i powołanie się na dokumenty techniczne WT-1 i WT-2 z roku 2014. Przywołane w SST wymagania WT1 i Wt2 2008 są nieaktualne i zostały wycofane ze względu na zawarte w nich błędny. Obecnie obowiązującymi wymaganiami są wytyczne technicznych WT1-Wt2 2014. Powołując się na WT 2008 wykonawca nie będzie mógł wystawić dokumentu DWU (tj. Deklaracja Właściwości Użytkowych), a co za tym idzie w myśl przepisów produkty oparte na WT 1 WT2 2008 nie będą spełniały wymagań dla produktów budowlanych.
2. Prosimy o poprawienie terminu zakończenia robót oraz realizacji przedmiotu umowy podanego w § 2 pkt. 2 i 3 wzoru umowy zgodnie z terminem realizacji zamówienia podanym w Dziale IV pkt 2 SIWZ.

Z poważaniem

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]