



15.03.2018

#### ZAPYTANIE:

Odnosnie budynku gospodarczego-kontener przetarg Dominikowo, inwestor przewidział grubość scian kontenera min. 120 mm czy można zastosować zmianę grubości na 100 mm. Wszyscy producenci kontenerów stosują profile do 100mm, 120 mm izolacji jest to wymiar nie standardowy co podwyższa koszty kontenera.





Dot.: przetargu nieograniczonego na: „Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie”

Na podstawie art. 38, ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018), wyjaśniam:

dopuszcza się zastosowanie w budynku gospodarczym ścian warstwowych z rdzeniem styropianowym o gr. mniejszej o 2cm, pod warunkiem zastosowania styropianu EPS o współ.  $\lambda \leq 0,032$  W/mxK.

Pozwoli to zachować izolacyjność cieplną przegrody na zbliżonym poziomie.

Z poważaniem

BURMISTRZ DRAWNA  
mgr inż. [signature] [signature]