

Choszczno, dnia 11 lutego 2021 roku

HK.9011.3.001.2021

**Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o.**  
ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

### ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Drawno** gmina Drawno będącego w zarządzaniu Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Spółki z o.o. w Drawnie, w dniu **18.01.2021 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A) na podstawie:

1) Miejsce poboru próbek:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0039):
  - sprawozdania nr SB/04333/01/2021 z dnia 26.01.2021 r. nr próbki 044584/01/2021, oraz przekroczenie parametrów fizykochemicznych - mangan (87,7 µg/l).

2) Miejsce poboru próbek:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0690), Drawno ul. Kaliska 1
  - sprawozdania nr SB/04340/01/2021 z dnia 26.01.2021 r. nr próbki 044585/01/2021

uznaje, że w badanym zakresie próbka pobrana na SUW nie odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr I PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 2. „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na przekroczenia zawartości manganu (87,7 µg/l) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Drawno, Dobrojewo, Pszczewko.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.


Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [kzuhdrawno@o2.pl](mailto:kzuhdrawno@o2.pl))
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drawna (drogą elektroniczną [poczta@drawno.pl](mailto:poczta@drawno.pl)).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszczynie

  
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

*niepodlega*