

Choszczno, dnia 11 lutego 2021 roku

HK.9011.3.006.2021

**Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o.**  
ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

### ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Kielpino** gmina Drawno będącego w zarządzaniu Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Spółki z o.o. w Drawnie, w dniu **18.01.2021 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A) na podstawie:

1) Miejsce poboru próbek:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0043):
  - sprawozdania nr SB/04311/01/2021 z dnia 26.01.2021 r. nr próbki 044645/01/2021, oraz przekroczenie parametrów fizykochemicznych mętność (1,71 NTU) i żelazo (235 µg/l)

2) Miejsce poboru próbek:


- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0044), Kielpino Baza RSP
  - sprawozdania nr SB/04308/01/2021 z dnia 26.01.2021 r. nr próbki 044646/01/2021 oraz przekroczenie parametrów fizykochemicznych mętność (1,59 NTU) i żelazo (241 µg/l)

uznaje, że w badanym zakresie próbki nie odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr I PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 2. „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na przekroczenia zawartości mętności (1,71 NTU – SUW; 1,59 NTU – sieć), a także zawartości żelaza (235 µg/l – SUW; 241 µg/l - sieć) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Kielpino.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [kzuhdrawingno@o2.pl](mailto:kzuhdrawingno@o2.pl))
2. a/a

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszcznie  
  
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drawna (drogą elektroniczną [poczta@drawno.pl](mailto:poczta@drawno.pl)).

*niepodlega*