

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w CHOSZCZYNIE

ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno tel. 95 765 7282, tel./fax. 95 765 0085
e-mail: psse.choszczno@pis.gov.pl

Choszczno, dnia 17 marca 2021 roku

HK.9011.3.033.2021

Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Święciechów** gmina Drawno będącego w zarządzaniu Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Spółki z o.o. w Drawnie, w dniu **17.02.2021 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A) na podstawie:

1) Miejsce poboru próbek:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0266):
 - sprawozdania nr SB/13676/02/2021 z dnia 23.02.2021 r. nr próbki 071771/02/2021,

2) Miejsce poboru próbek:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0685), w budynku Święciechów 66B:

- sprawozdania nr SB/13677/02/2021 z dnia 23.02.2021 r. nr próbki 071772/02/2021,


uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Święciechów.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: kzuhdrawno@o2.pl)
2. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Choszczynie


mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drawna (drogą elektroniczną poczta@drawno.pl).

