

Choszczno, dnia 10 maja 2021 roku

HK.9011.2.42.2021
Dotyczy wod. Kiełpino

Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Kiełpino** gmina Drawno będącego w zarządzaniu Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Spółki z o.o. w Drawnie, w dniu **23.04.2021 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A) na podstawie:

1) Miejsce poboru próbki (parametry grupy A) :

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0043):
 - sprawozdania nr SB/38233/04/2021 z dnia 28.04.2021 r. nr próbki 100460/04/2021, oraz przekroczenie parametrów fizykochemicznych : mętność (1,81 NTU) i skażenia mikrobiologicznego - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C (158 jtk/1ml)

2) Miejsce poboru próbki (parametry grupy a) :

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0798), Kiełpino 4 (świetlica)
 - sprawozdania nr SB/38232/04/2021 z dnia 28.04.2021 r. nr próbki 100461/04/2021 oraz przekroczenie parametrów fizykochemicznych mętność (1,37 NTU) i żelazo (250 µg/l)

uznaje, że w badanym zakresie próbki nie odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 1. „Wymagania mikrobiologiczne” Tabela 2. „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na przekroczenia zawartości mętności (1,81 NTU – SUW, 158 jtk/1ml – SUW, 1,37 NTU – sieć, żelazo 250 µg/l) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Kiełpino.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: kzuhdrawno@o2.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drawna (drogą elektroniczną poczta@drawno.pl).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Choszczynie

Magdalena Król-Kaszak
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

niepodlega