

Choszczno, dnia 14 maja 2021 roku

HK.9011.2.51.2021

Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Dominikowo** gmina Drawno będącego w zarządzaniu Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Spółki z o.o. w Drawnie, w dniu **22.04.2021 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** na podstawie:

1) Miejsce poboru próbki (parametry grupy A) :

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0055):
 - sprawozdania nr SB/39605/04/2021 z dnia 30.04.2021 r. nr próbki 100468/04/2021, oraz przekroczenie parametrów fizykochemicznych mangan (403 µg/l)

2) Miejsce poboru próbki (parametry grupy a) :

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0682), ul. Lipowa 31 Dominikowo
 - sprawozdania nr SB/39604/04/2021 z dnia 30.04.2021 r. nr próbki 100469/04/2021 oraz przekroczenie parametrów fizykochemicznych mangan (403 µg/l)

uznaje, że w badanym zakresie próbki nie odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 2. „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na przekroczenia zawartości manganu (403 µg/l – SUW i 403 µg/l – sieć) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Dominikowo.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.


Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: kzuhdrawno@o2.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drawna (drogą elektroniczną poczta@drawno.pl).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Choszczynie


mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

wiepodlega