Drawno, dnia 16.02.2022 r.

PIOŚ.271.1.2022.MP

-Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 na zadanie pod nazwą: „***Wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Drawnie*****"**

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 w zw. z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej *„ustawa Pzp",* **Zamawiający**, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia** (SWZ), **wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań dnia 14.02.2022r.:

1. Dotyczy docieplenia stropodachu przedszkola:
Bark jasno sprecyzowanego zakresu robót oraz ilości przedmiarowych.
a) Czy i w jakiej technologii ocieplamy stropodach – (w tytule ocieplenie stropodachu a w zakresie brak izolacji termicznej)
b) Czy rynny i rury spustowe wymieniamy na nowe. (jakie ilości)
c) Czy instalację odgromową wymieniamy na nową. (jakie ilości)
d) Ile warstw papy jest obecnie na dachu (ile trzeba zerwać)
d) Czy Zamawiający dysponuje przedmiarem robót w przedmiotowym zakresie – jeżeli tak proszę o udostępnienie.
e) Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją na docieplenie stropodachu przedszkola – jeżeli tak proszę o udostępnienie.
2. Czy zamawiający przewiduje, skrócenie terminu wykonania zadania.

Odpowiedź Zamawiającego:
Ad 1a) „Ocieplenie stropodachu Przedszkola Miejskiego w Drawnie- wymiana pokrycia- zakres robót sprecyzowano w opisie technicznym STWIORB oraz przedmiarze robót.
Izolacja techniczna po wymianie pokrycia dachu do ewentualnego odtworzenia w obszarach jej występowania."
Jednocześnie zgodnie rozdziałem 4.5. SWZ Zamawiający informuje:
Z uwagi na to, że ***wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy****, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.4.1) oraz STWIORB.* ***Przedmiar robót ma charakter pomocniczy****. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.5. 1) oraz STWIORB.*

Ad 1b) „Rynny i rury spustowe po rozbiórce uwzględniono do ponownego montażu.
W przypadku uszkodzeń podczas prac demontażowych- do wymiany na nowe."

Ad 1c) „Instalację odgromową po rozbiórce uwzględniono do ponownego montażu.
W przypadku uszkodzeń podczas prac demontażowych- do wymiany na nowe."

Ad 1d) „Obecnie na dachu znajdują się 2 warstwy papy- warstwa podkładowa i warstwa wierzchniego krycia."

Ad 1e) „Zamawiający dysponuje przedmiarem robót w w/w zakresie, który omyłkowo nie został załączony do dokumentacji. Niniejszym uzupełniamy dokumentację o przedmiar na pokrycie dachu w Przedszkolu Miejskim w Drawnie."

Ad 1f) „Dokumentacja określająca zakres robót budowlanych dot. ocieplenia stropodachu Przedszkola Miejskiego w Drawnie - wymiany pokrycia, udostępniony został w formie opisu technicznego, STWIORB oraz przedmiaru robót- uzupełnionego w dniu dzisiejszym."

Ad 2) „Termin wykonania zadania określony został na 29 miesięcy od dnia podpisania umowy, co oznacza, że Wykonawca może zrealizować przedmiot zamówienia w terminie krótszym, jednakże należy uwzględnić fakt, iż budynek Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola Miejskiego w Drawnie podczas prac, muszą funkcjonować poza okresem wolnym ustawowo od nauki szkolnej."

B. **Zamawiający informuje, że powyższe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.**
C. **Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany obligują Zamawiającego do przedłuża termin składania ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: **28.02.2022 r., godz. 11:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **01.03.2022 r. godz. 11:00**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: **28.02.2022 r. godz. 12:00**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **01.03.2022 r. godz. 12:00**

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 29.03.2022**

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 30.03.2022**

D. **Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00053759/01 z dnia 10.02.2022r. w sekcji VIII Procedura, pkt. 8.1, pkt 8.3, pkt. 8.4.**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 16.02.2022r. w BZP.

E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Andrzej Wojciech Chmielewski

Elektronicznie podpisany przez Andrzej Wojciech Chmielewski
Data: 2022.02.16 15:56:45 +01'00'

(podpis kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)