

Choszczno, dnia 19 grudnia 2022 roku

HK.9020.1.191.2022

Dot. wod. Żółwino

**Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o.**

ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

### ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Żółwino** będącego w zarządaniu

**Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Spółki z o.o. w Drawnie, ul. Kolejowa 7  
73-220 Drawno**

w dniu **05.12.2022 r.:** w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, w punktach:

- 3202PPPPW0485 woda podawana do sieci Stacja Uzdatniania Wody
- 3202PPPPW0486 woda na sieci Żółwino nr 3

Na podstawie protokołu nr HK.9020.1.285.2022 załącznik nr 47/2022/1; 47/2022/2, a także sprawozdania z badań nr:

- Sp/BM/PW/2109Q/22 z dnia 07.12.2022 r. nr próbki BM/PW/2165/22
- Spr/ŚR/K/4620-Q/22 z dnia 08.12.2022 r. nr próbki ŚR/K/3579/22
- Spr/BM/PW/2110Q/22 z dnia 07.12.2022 r. nr próbki BM/PW/2166/22
- Spr/ŚR/K/4621-Q/22 z dnia 08.12.2022 r. nr próbki ŚR/K/3580/22

uznaje, że w badanym zakresie próbki wody odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) stwierdza **przydatności wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Żółwino**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.

**W związku z powyższym Decyzje z dnia 18.03.2022 r. o znaku HK.9020.198.2022 uznaje się za wykonaną.**

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [kzuhdrawno@o2.pl](mailto:kzuhdrawno@o2.pl))

2. a/a

Do wiadomości: Burmistrz Drawna (drogą elektroniczną [poczta@drawno.pl](mailto:poczta@drawno.pl)).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszczynie

*mgr inż. Magdalena Król-Kaszak*

*wiepodlega*

Choszczno, dnia 19 grudnia 2022 roku

HK.9011.5.120.2022

**Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o.**  
ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

### ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Kiełpino** gmina Drawno będącego w zarządzaniu Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Spółki z o.o. w Drawnie, w dniu **29.11.2022 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A) na podstawie:

1) Miejsce poboru próbek:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPW00043):
  - sprawozdania nr SB/150376/12/2022 z dnia 06.12.2022 r. nr próbki 202681/11/2022

2) Miejsce poboru próbek:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPW0798), w budynku Kiełpino nr 4:
  - sprawozdania nr SB/150377/12/2022 z dnia 06.12.2022 r. nr próbki 20682/11/2022

uznaje, że w badanym zakresie próbka pobrana na stacji uzdatniania wody oraz na sieci u odbiorcy odpowiada wymaganiom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Kiełpino**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [kzuhdrawno@o2.pl](mailto:kzuhdrawno@o2.pl))
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drawna (drogą elektroniczną poczta@drawno.pl).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszcznie  
  
mgr inż. *Magdalena Król-Kaszak*

*niepodlega*

Choszczno, dnia 19 grudnia 2022 roku

HK.9011.5.119.2022

**Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o.**  
ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

### ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Święciechów** gmina Drawno będącego w zarządzaniu Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Spółki z o.o. w Drawnie, w dniu **29.11.2022 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A) na podstawie:

1) Miejsce poboru próbki:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0266):
  - sprawozdania nr SB/150332/12/2022 z dnia 06.12.2022 r. nr próbki 202684/11/2022

2) Miejsce poboru próbki:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0685), w budynku Święciechów 66b:
  - sprawozdania nr SB/150331/12/2022 z dnia 06.12.2022 r. nr próbki 202685/11/2022

uznaje, że w badanym zakresie próbka pobrana na stacji uzdatniania wody oraz na sieci u odbiorcy odpowiada wymaganiom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Święciechów**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [kzuhdrawno@o2.pl](mailto:kzuhdrawno@o2.pl))
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drawna (drogą elektroniczną [poczta@drawno.pl](mailto:poczta@drawno.pl)).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszczynie

  
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

*niepodległa*

Choszczno, dnia 19 grudnia 2022 roku

HK.9020.5.121.2022

dot. wod. Zatom

Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o.

ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

### ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Zatom** gmina Drawno będącego w zarządzaniu Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Spółki z o.o. w Drawnie, w dniu **29.11.2022 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** na stacji uzdatniania wody w **Zatom** (w miejscu wprowadzania do sieci dystrybucyjnej 3202PPPW0051) oraz na sieci dystrybucyjnej (budynek nr 29 3202PPPW0686) u odbiorcy w miejscowości **Zatom gmina Drawno**:

1. Miejsce poboru próbek:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPW0051):

- sprawozdania nr SB/150383/12/2022 z dnia 06.12.2022 r. nr próbki 202691/11/2022 oraz przekroczenia parametrów fizykochemicznych żelazo 329 µg/l, mangan 214 µg/l

2. Miejsce poboru próbek:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPW0686), w budynku Zatom nr 29:

- sprawozdania nr SB/150381/12/2022 z dnia 06.12.2022 r. nr próbki 20692/11/2022 oraz przekroczenia parametrów fizykochemicznych żelazo 324µg/l, mangan 210 µg/l

uznaje, że w badanym zakresie próbki pobrane na Stacji Uzdatniania Wody oraz na sieci u odbiorcy **nie odpowiadają** wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C Tabela 2. „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **warunkową przydatności wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Zatom**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż 1 miesiąc.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [kzuhdrawno@o2.pl](mailto:kzuhdrawno@o2.pl))

2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drawna (drogą elektroniczną [poczta@drawno.pl](mailto:poczta@drawno.pl)).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszcznie

  
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

*niepodlega*