



**POLSKI
ŁĄD**



BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Drawno”
które jest dofinansowane ze środków **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.**

Drawno, dnia 26.01.2024 r.

PIOŚ.271.2.2024.MP

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp (Dz. U z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.)– na zadanie pod nazwą: **„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Drawno”**.

- A.** Działając na podstawie art. 284 ust. 6 w zw. z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.)– dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający, przekazuje treść zapytań z dnia 25.01.2024r. dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami:**

Pytanie:

W zakresie inwestycji jest dostawa i montaż żelbetowego zbiornika retencyjnego, natomiast w opisie dokumentacji projektowej są różne zapisy odnośnie jego parametrów 18 m³ lub 12 m³. Prosimy o jednoznaczne określenie zarówno pojemności zbiornika jak i jego wymiarów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Parametry zbiornika retencyjnego przedstawia szczegółowo załącznik do projektu budowlano-wykonawczego, rys. 192/PBW/PAB/WK-04 tj. należy uwzględnić zbiornik retencyjny o wymiarach 6,0 x 2,0 x 1,0 m (dł. x szer. x gł.).

Pytanie:

Czy w zakres prowadzonego postępowania wchodzi również wyposażenie obiektu w kontenery oraz pojemniki na odpady? Prosimy o podanie łącznej ilości i pojemności kontenerów i pojemników.

Odpowiedź Zamawiającego:

W zakres prowadzonego postępowania wchodzi wyposażenie obiektu w kontenery i pojemniki na odpady:

- Wyposażenie w kontenery na odpady opisano w pkt. 4.2 SWZ, tj.:

„4.2 Wyposażenie PSZOK w kontenery stalowe bramowe:

- 1. Kontenery na gruz o pojemności 7 m³ w ilości 2 szt.*
- 2. Kontener na odpady „bio” o pojemności 10 m³ w ilości 1 szt.*
- 3. Kontenery na odpady wielkogabarytowe o pojemności 10 m³ w ilości 2 szt.*
- 4. Kontener zamykany na papier o pojemności 10 m³ w ilości 1 szt.*

Kontenery wskazane powyżej o minimalnych parametrach:

kontener bramowy wzmocniony

grubość podłogi min.: 6,0 mm,

grubość boków min.: 4,0 mm,

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Drawno”
które jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

*grubość przodu min.: 4,0 mm
wzmocnienie dolne: tak - profil C80x50x3
wzmocnienie boków: tak - profil C80x50x3
wzmocnienie przód/tył: tak - ceownik C80x50x3
wzmocnione narożniki - tak dodatkowy kątownik 4szt
haczyki do plandeki: tak - po całym obwodzie
uchwyt na hak: pręt ϕ 40mm - wzmocniony
uchwyty do bramowca: tak - 4szt
zabezpieczenie antykorozyjne: farba podkładowa + farba nawierzchniowa w kolorze wskazanym przez Zamawiającego.”*

- Wyposażenie w pojemniki na odpady:

- Pojemniki o pojemności 1,1 m³ po jednej szt. dla każdej z frakcji, tj. kolor: czarny, brązowy, żółty, zielony i niebieski.
- Pojemniki o pojemności 240 l po jednej szt. dla każdej z frakcji, tj. kolor: czarny, brązowy, żółty, zielony i niebieski.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że zaprojektowana waga samochodowa ma nośność 5 ton? Z badania rynku u dostawców wag wynika, iż w podobnych obiektach stosowane są wagi pomiędzy 10 a 15 ton.

Odpowiedź Zamawiającego:

W ofercie należy uwzględnić wagę samochodową o wymiarach min. 6,0 m x 2,5 m najazdową z pomostem o nośności 30 ton.
Tym samym prostuje się niespójne zapisy w dokumentacji, w której w jednym miejscu opisano nośność 5 t, zaś w innym 3,5 t.

Pytanie:

Prosimy o podanie jakich elementów dodatkowych Zamawiający wymaga odnośnie dostawy wagi samochodowej? Czy w zakresie zamówienia ma być dostarczony np. komputer wewnątrz kontenera biurowego, który będzie obsługiwał i ewidencjonował przyjęcia odpadów, oprogramowanie do obsługi ewidencji odpadów itp.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wagę należy zamontować wraz z całym niezbędnym oprzyrządowaniem, okablowaniem, aparaturą pomiarową, odczytową oraz oprogramowaniem komputerowym, które należy zainstalować na komputerze, z bezterminową licencją, tj. nie wymagającą ponoszenia dodatkowych kosztów jej corocznego odnawiania.
Zestaw komputerowy stanowi wyposażenie kontenera socjalno-biurowego opisanego w załączniku, rys. 192/PBW/PAB/E-11 w projekcie budowlano-wykonawczym.

Pytanie:

Ogrodzenie – wg dokumentacji projektowej w ramach zamówienia zaprojektowano ogrodzenie zewnętrzne wygradzające teren obiektu oraz ogrodzenie wewnętrzne oddzielające ścieżkę edukacyjną od pozostałego terenu. W kwestii ogrodzenia wewnętrznego prosimy o podanie jego wysokości oraz trasy przebiegu. Z dokumentacji projektowej (plan zagospodarowania) wynika, iż ogrodzenie to zaczyna się od furki wejściowej przy ścieżce edukacyjnej a kończy przy narożniku obiektu nr 4, co daje ok 35 mb



POLSKI
ŁĄD




BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Drawno”
które jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

ogrodzenia – czy na pewno taki jest przebieg ogrodzenia czy jest tak, że biegnie ono dookoła całego obiektu. Przy obecnym przebiegu furtka wejściowa na teren ścieżki nie ma sensu ponieważ obok niej nie ma wyгородzenia. Prosimy o podanie całkowitego przebiegu ogrodzenia. (rys. poniżej).



Odpowiedź Zamawiającego:

Ogrodzenie terenu należy uwzględnić zgodnie z planem zagospodarowania terenu, tj. ogrodzenie całego terenu wraz z bramą wjazdową, furtką i szlabanami o wys. 1,8 m, jako systemowe i panelowe oraz ogrodzenie ścieżki edukacyjnej uniemożliwiający bezpośrednie wtargnięcie na teren PSZOK z furtką wejściową o wys. 1,0 m, jako systemowe i panelowe.

- B. Zamawiający informuje, że powyższe pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.**
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)