



Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020) Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Drawno, dnia 20.02.2024 r.

PIOŚ.271.4.2024.MP

### - Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp (Dz. U z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.)– na zadanie pod nazwą: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) Barnimie-Konotop z przyłączami w m. Konotop, gm. Drawno w formule zaprojektuj i wybuduj”.**

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 w zw. z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.)– dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający, przekazuje treść zapytania z dnia 20.02.2024r. dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzieloną odpowiedzią:**

#### **Pytanie:**

Czy na odcinku rurociągu tłoczego Barnimie-Konotop, konieczne będzie wbudowanie studni odpowietrzających i napowietrzających ?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Ze względu na długość rurociągu tłoczego należy przewidzieć minimum 4 komplety armatury do płukania i 4 komplety armatury napowietrzająco-odpowietrzającej do zabudowy w studniach kanalizacyjnych.

Poza terenem zabudowanym obudowę studni należy wynieść minimum 0,5 m powyżej poziomu terenu.

- B. Zamawiający informuje, że powyższe pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)