



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CHOSZCZNI

ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno

Choszczno, dnia 27 września 2024 r.

HK.9011.5.161.2024

Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o.

ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

NIP 5940001038

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Zatom, gm. Drawno** będącego w zarządzaniu Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Spółki z o.o. w Drawnie, w dniu **24.09.2024 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, a) na podstawie:

- sprawozdania z badań nr SB/117274/09/2024 z dnia 27.09.2024 r. numer laboratoryjny próbki 177072/09/2024 – liczba bakterii grupy coli 14 jtk/100 ml stacja uzdatniania wody Zatom, gm. Drawno (punkt zgodności 3202PPPPW0051),

nie odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA **część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 1. „Wymagania mikrobiologiczne”** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i **stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi** będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Zatom**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **10 dni**.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Choszcznie

Magdalena Król-Kaszak

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drawna (ePUAP).
2. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie (drogą elektroniczną: hk.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl).
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Choszcznie (ePUAP).
4. Starosta Choszczeński (ePUAP).